



LEGENDA

SIMBOLO	DESCRIZIONE
	CRONOTERMOSTATO AMBIENTE
	TORRETTA PIANTANA BOCCHIOTTI BIS 2700 DOPPIA FACCEA COMPLETE DI SEPARATORE PER TRASMISSIONE DATI
	CASSONETTO INTERNO CLIMATIZZAZIONE AMBIENTE SOGGETTO A SISTEMA DI DISTRIBUZIONE E VENTILAZIONE CENTRALIZZATO
	APPARECCHIO A LUCE A LUMINARIE CON CORPO IN LAMIERA DOPPIA GUANCA ZINCO PREGERGOLATO A FONDO CON BRASIA POLIESTERE 5711 CON SCHERMO 59/55 1/801 IN ALLUMINIO 6061 T3
	APPARECCHIO A LUCE DI SICUREZZA AUTONOMA CON ACCUMULATORI AL NIOXI CON CUSTODIA IN MATERIALE PLASTICO E SCHERMO PROTETTIVO IN POLICARBONATO AUTOSTINGENTE. DOPPIO ISOLAMENTO 1/801. GRADO DI PROTEZIONE IP 4X. SEMPRE ACCESSO
	APPARECCHIO A LUCE DI SICUREZZA AUTONOMA CON ACCUMULATORI AL NIOXI CON CUSTODIA IN DOPPIO ISOLAMENTO 1/801. GRADO DI PROTEZIONE IP 4X
	PULSANTIERA DI COMANDO CON INSTALLATI PULSANTI DA 16A PER COMANDO ILLUMINAZIONE. MONTATA CON SUPPORTO DI POLICARBONATO AUTOSTINGENTE E PLACCA ESTERNA ISOLANTE
	PASSARELLA COPRATI IN P-25. DIMENSIONI 200X60. TIPO A RITO COMPLETE DI SEPARATORE PER SEGREGAZIONE CAVI TRASMISSIONE DATI. FISSAGGIO A SOFFITTO
	PRESA TIPO UREL. 10/16A. MONTATA CON SUPPORTO IN POLICARBONATO AUTOSTINGENTE. SCATOLA RETTANGOLARE. PLACCA ESTERNA ISOLANTE. IN LEGENDA ROSSE PER LINEE PREFERENZIALI
	PRESA TIPO UREL. 10/16A. MONTATA CON SUPPORTO IN POLICARBONATO AUTOSTINGENTE. SCATOLA RETTANGOLARE. PLACCA ESTERNA ISOLANTE. IN LEGENDA ROSSE PER LINEE PREFERENZIALI
	APPARECCHIO DI COMANDO INTERRUOTTORE 16A. MONTATO CON SUPPORTO IN POLICARBONATO AUTOSTINGENTE. SCATOLA RETTANGOLARE. PLACCA ESTERNA ISOLANTE
	MOTORE SALSICCIO PER TENDE OSCURANTI. RADIOCOMANDATO POTENZA NOMINALE 350W

STUDIO TECNICO

FB

Per.Ind. FELICE BUSSENI
Via G. Galilei, 12 - 25016 Gheedi (bs)
P.I. 03412050985
Tel. 030-901381 Cell.333-3434604

Opera:

PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI ED AFFINI AI SENSI DEL DM 37/2008 PER VARIAZIONE PARZIALE DELLA DESTINAZIONE D'USO DEL PIANO PRIMO DA MAGAZZINI AD UFFICI

TAVOLA N° 1

OGGETTO:

PLANIMETRIA IMPIANTO ELETTRICO

SCALA	DATA	REV.N.	PROGETTO TIPO
1:50	03/10/2013		ESECUTIVO

IL TECNICO

COMMITTENTE:

KASK s.r.l.
Via Firenze, 5
24060
Chiusduno (BG)

COMMESSA

01/2013